


PUNTO DE CONEXIÓN

CANALIZACION ENTUBADA CON TUBOS Ø160 Y CABLES AISLADOS DE 0,6/1KV -12/20KV (hasta 240mm<sup>2</sup>, inclusive) COLOCADOS EN DOS PLANOS

COTAS EN MTS




DETALLE ZONA ACERA

| Nº DE TUBOS Ø160 | ANCHURA (A) | PROFUNDIDAD ZANJA (H) |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 4                | 0,35        | 0,90                  |


CANALIZACION ENTUBADA CON TUBOS Ø160 Y CABLES AISLADOS DE 12/20KV (hasta 240mm<sup>2</sup>, inclusive) COLOCADOS EN DOS PLANOS

COTAS EN MTS



DETALLE ZONA VIAL

| Nº DE TUBOS Ø160 | ANCHURA (A) | PROFUNDIDAD ZANJA (H) |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 4                | 0,35        | 1,00                  |



MARCO Y TAPA M2 Y T2

LEYENDA

- (AL ERROTENAX-H COMPACT 1x240/16mm<sup>2</sup>) 12/20 KV (HEPRZ1)
- PUNTO DE CONEXIÓN IBERDROLA
- ⊙ CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
- ARQUETA



INGENIERIA DE INSTALACIONES

PROYECTO LSMT

PROYECTO DE EJECUCION

| MODIFICACION | DESCRIPCION   | FECHA    | APROBADO |
|--------------|---|----------|----------|
| 1            | SE ESPECIFICA NOMBRE DE LOS DETALLES (ZANJA ACERA Y VIAL) | NOV 2015 |          |

| SITUACION | PARCELA "UE-31" PARA RESIDENCIAL EN LA "RONDA DEL AGUILA" DEL PGOU DE TRES CANTOS (MADRID) | ESCALA A3 | Nº DE PLANO |
|-----------|--|-----------|-------------|
| PROYECTO  | GRUPO INMOBILIARIO DELTA S.A.  | 1/500     | 03          |

| ING. TÉCNICO INDUSTRIAL   | DAVID PERELLO GONZALEZ COLEGIADO N.º. 14254 |
|---|---|
| AVENIDA FRANCISCO FI Y MORGILL, 7 FORNÍ G - 4B 28050 Madrid Telf. 912 409 639 |   |



CA-299687

EMBAIADO ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL FNMT CLASE 2CA