



LEYENDA

- CABLE DE COBRE DESNUDO 50 mm²
(a una profundidad de 0,5 mts)
- CABLE DE COBRE AISLADO 0,6/1kv 50 mm²
(a una profundidad de 0,5 mts)
- ⊗ PICA DE ACERO COBREADO Ø14mm² mts CON ARQUETA.
- REGLETA DE CONEXION
- ⊙ TIERRA DE SERVICIO (Regleta)
- Ⓟ TIERRA DE PROTECCION (Regleta)

INGENIERIA DE INSTALACIONES

ead AT
Ingenieros S.L

MODIFICACION	SE AUMENTA EL AREA LIBRE PARA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1			NOV/2015	
PROYECTO CT (1 de 2)				
SITUACION	PARCELA "UE-3" PARA RESIDENCIAL EN LA "RONDA DEL AGUILA" DEL PGOU DE TRES CANTOS (MADRID)	FECHA: A3	FECHA: A3	Nº DE PLANO
PROPIEDAD	GRUPO INMOBILIARIO DELTA S.A.	NOV/2015	NOV/2015	04

ING. TÉCNICO INDUSTRIAL : DAVID PERELLO GONZALEZ COLEGIADO N.º: 14254
Avenida Francisco P y Margall, 7 Foral G - 48 28050 Madrid Telf: 91 2 409 639