La superficie para posicionamiento del centro de transformación consistirá en una capa de arena de 15 cm, de espesor, adecuadamente compactada y nivelada.

Si a criterio del Director de la obra, el terreno no presentara garantía suficiente de estabilidad en la base de la excavación, la capa de arena se sustituirá por una placa de hormigón armado u otra solución técnica que él considere oportuna.

NOTA: Deberán tenerse en cuenta las arquetas laterales de ventilación.





El relleno de la excavación deberá realizarse en una primera fase hasta el nivel de los pasamuros de entrada de cables, para posteriormente, realizar la arqueta exterior del centro de transformación (consultar dimensiones a la compañia eléctrica correspondiente) y acabar el relleno.

No utilizar materiales "agresivos" que puedan dañar la impermeabilización exterior.

DETALLE EXCAVACIÓN CT
SIN ESCALA



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



PLANTA

DETALLE CT
SIN ESCALA



DETALLE ACOMETIDA
SIN ESCALA

CA:295657
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
VISADO
15/12/2015
1590684/01
14254 DAVID PERELLO GONZALEZ
TRABAJO ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL FNMT CLASE 2CA

ENTIDAD EADAT INGENIEROS SL - CIF B84837426 - NOMBRE PERELLO GONZALEZ DAVID - NIF 51400615P

Firmado digitalmente por ENTIDAD EADAT INGENIEROS SL - CIF B84837426 - NOMBRE PERELLO GONZALEZ DAVID - NIF 51400615P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703015257, cn=ENTIDAD EADAT INGENIEROS SL - CIF B84837426 - NOMBRE PERELLO GONZALEZ DAVID - NIF 51400615P
Fecha: 2015.12.15 19:48:41 +01'00'

ead AT Ingenieros S.L

INGENIERIA DE INSTALACIONES

MODIFICACIÓN	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

PROYECTO CT (2 de 2)

PROYECTO DE EJECUCION

SITUACION: PARCELA "UE-3" PARA RESIDENCIAL EN LA "RONDA DEL AGUILA" DEL PGOU DE TRES CANTOS (MADRID)

ESCALA A3 1/500 — FECHA NOV 2015 — Nº DE PLANO 05

PROPIEDAD: GRUPO INMOBILIARIO DELTA S.A.

FIRMA

ING. TÉCNICO INDUSTRIAL : DAVID PERELLÓ GONZÁLEZ COLEGIADO Nº: 14254
Avenida Francisco Pi y Margall, 7 Portal G - 4ºB 28050 Madrid Telf. 912 409 639